



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«10» марта 2020 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 53

В период с 05 марта по 10 марта 2020 года по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» марта 2020 года № 53 была проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа №96».

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин. 05.03.2020 г. до 12 ч. 00 мин. 10.03.2020 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

(Направлено по электронной почте yarsch096@yandex.ru)

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Штрекерт Вадим Дмитриевич

При проведении проверки присутствовали: директор Меньшакова Ольга Сергеевна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объект защиты основное здание 3-этажное III ст. огн-ти., класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Помещения оборудованы: автоматической установкой пожарной сигнализации (далее-АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-типа (далее-СОУЭ) – техническое обслуживание осуществляет ЯООООО ВДПО (договор возмездного оказания услуг № 48718 – МТ от 29.12.2018 г.). Предусмотрен вывод сигнала о пожаре от АУПС по выделенному радиоканалу на пульт ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области». Здание школы введено в эксплуатацию в 1880 году.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание от 18.02.2019 года № 2/1/1 выполнено в полном объеме

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Д.И.И.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 18.02.2019г. №2/1/1

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Штрекерт В.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 10 » марта 20 20 г

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Меньшикова О.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » марта 20 20 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица)