



**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль  
(место составления акта)

«24» февраля 2021 г.  
(дата составления акта)

12 час. 0 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 50**

В период с 20.02.2021 года по 24.02.2021 года по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек 57.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морев Алексей Николаевич от 12.02.2021 года № 50

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение Открытая (сменная) школа № 96

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. 20.02.2021 года по 12 час. 00 мин. 24.02.2021 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Меньшакова Ольга Сергеевна (распоряжение направлено 12.02.2021 года по электронной почте varsch096@yandex.ru)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович.

При проведении проверки присутствовали: Директор Меньшакова Ольга Сергеевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Отдельно стоящее 3-х этажное здание класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1. Год постройки 1876г. Объект включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Отопление центральное водяное, здание электрифицировано. Помещения оборудованы АУПС и СОУЭ, помещения обеспечены бесперебойной передачей сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения. На объекте с работниками проведено обучение мерам пожарной безопасности и противопожарный инструктаж с выдачей удостоверений о прохождении пожарно – технического минимума. Объект защиты располагается на расстоянии 2км. от ближайшей пожарной части. Работники обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

**В ходе проведения проверки установлено:**

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Огнетушители ОУ-2(3) не соответствуют модельному очагу пожара, возможному в здании школы. (Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.400);

- Над дверью эвакуационного выхода с 3-го этажа отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»(Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.54; СП 3.13130.2009 п.5.3);

- Над дверью эвакуационного выхода с 2-го этажа отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»(Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.54; СП 3.13130.2009 п.5.3);

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 50/1/1 от 24.02.2021г.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Гонозов М.А.  
«24» Февраля 2021г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Меньшакובה Ольга Сергеевна, директор ООО «Н»  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» Февраля 2021г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)