



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15. E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58 . E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 4/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению**  
**«Открытая (сменная) школа №96».**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 4 от «09» января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «25» января 2018 года по 15 час. 00 мин. «31» января 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ ОСШ №96, осуществляющая деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, 57 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии исполняющей обязанности директора МОУ ОСШ № 96 Копеиной Ольги Владимировны; заместителя директора по административно-хозяйственной работе МОУ ОСШ №96 Ступиной Ирины Владимировны.

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	статья 2. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности: п. 4 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".	10.01.2019г.	
2	Не установлены дымовые пожарные извещатели в отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (подвесным потолком) высотой более 0,4м. в помещении музея.	статья 2. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности: НПБ 88-2001* п.12.20.	10.01.2019г.	



3	Выход из лестничной клетки на чердак, предусмотрен не через противопожарную дверь 2-го типа (EI-30).	статья 2. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности: п. 8.4* СНиП 21-01-97*	10.01.2019г.
4	Не согласованы в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану.	статья 2. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности: п.3 ППР в РФ: п.53 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г.	10.01.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» января 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
«31» января 20 18 г.

И.о. директора МОУ ОСШ №96 Копейна Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати