

**ПРЕДПИСАНИЕ № 991**  
**об устранении выявленных нарушений**

13.09.2017г.

г. Ярославль

При плановой проверке управлением Роспотребнадзора по Ярославской области муниципального общеобразовательного учреждения "Открытая (сменная) школа № 96", 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Стачек, д.57 и рассмотрении акта проверки № 1244 от 13.09.2017г.

*выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:*

*С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей Предлагаю устранить нарушения*

4.25. Для персонала оборудовать отдельный санузел.

4.26. Оборудовать техническое помещение с поддоном и умывальной раковиной, с подводкой к ним горячей и холодной воды через смеситель, для хранения моющих средств, хранения и обработки уборочного инвентаря.

4.27. В учебных помещениях физики, химии, биологии установить умывальные раковины типа мойдодыр.

4.28. Провести ремонтные работы потолков в кабинете № 12, 8, кабинете директора.

4.29. Полы в кабинетах выполнить из материалов разрешенных требованиями правил. В кабинете № 1, 16 устранить дефекты в напольном покрытии. В туалетных комнатах полы напольные покрытия выполнить из нескользящей плитки.

5.4. Выполнить цветовую маркировку ученической мебели.

5.6. При расстановке ученических столов соблюдать разрыв между первыми партами и стеной, на которой укреплена доска.

5.8. В кабинете химии обеспечить работу вытяжной вентиляции от вытяжного шкафа.

6.1. Обеспечить вытяжной вентиляцией все помещения в соответствии с требованиями санитарных правил.

6.6. Обеспечить проветривание учебных помещений, расположенных на первом этаже с припотолочным размещением окон.

7.1.8. Окна оборудовать регулируемыми шторами или жалюзи в соответствии с требованиями правил.

7.2.1.; 7.2.4. Обеспечить норму освещенности в точках указанных в протоколе измерений искусственной освещенности № 1287/ф от 07.09.2017г

7.2.6. Оборудовать местное освещение классных досок в учебных помещениях № 14, 8, 3, 16.

7.2.2. Установить защитную арматуру на одном светильнике в кабинете № 8

7.2.9. В учебных помещениях № 5, 9, 11, 14, 3 вымыть защитную арматуру на светильниках.

8.1. Обеспечить помещения туалетов, технических комнат горячим водоснабжением, используя водонагреватели с разводкой по системе.

1.8. Не нарушать требования правил по периодичности медицинским осмотрам и направить на очередной медицинский осмотр Набиеву И.В.

11.9. Направить на очередную аттестацию по санитарно-гигиеническому обучению Буруруеву Т.В.

12.3. Использовать и готовить дезсредства строго в соответствии с инструкциями по применению.

12.11. Весь уборочный инвентарь промаркировать по уровням уборки (пыль, пол) и определенным помещениям.

12.12. Швабры, ведра, ветошь после уборки промывать.

**Срок исполнения предписания до 13.09.2018г.**


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) школа № 96" ОГРН 1027600791173, ИНН 7605014192, Адрес 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Стачек, д.57

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже 26.05.2017г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Главный специалист




Смирнова Н.А.

Зам. руководителя



Б.А. Малицкий

Копию настоящего предписания получила:  
И.о. директора



Копейна О.В.

