

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

17.02.2021
09:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29**

По адресу/адресам:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) школа № 96" (МОУ ОСШ № 96), 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Стачек, д.57

На основании Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 0029 от 18.01.2021 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) школа № 96" (МОУ ОСШ № 96), 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Стачек, д.57

Дата и время проведения проверки:

средняя школа МОУ ОСШ № 96

22.01.2021 с 9:00 по 14:00. Продолжительность 5:00ч

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«18» января 2021 г.
Дата

14 : 37
Время


Подпись

Меньшакова Ольга
Сергеевна
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Кочешкова Елена Сергеевна - руководитель проверяющей группы;

Помощник санитарного врача Рябинина Елена Васильевна.

При проведении проверки присутствовали:

- директор - Меньшакова О.С.
- завхоз по 4 разряду ЕТС - Ступина И.В.

В ходе проведения проверки: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) школа № 96" расположено в 3-х этажном здании. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) школа № 96" (далее – школа), осуществляет общеобразовательную деятельность по адресу: 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Стачек, д.57

Количество обучающихся в школе 278 человек. Учебные занятия проводятся в 2 смены (во вторую смену (2 дня в неделю) обучаются классы: 8 (2), 9(1), 10(1), 10 (2), 11(1)). Начало

занятий с 09.00. Занятия по 40 минут. Питьевой режим организуется через установки с дозированных розливом воды.

Сотрудников школы 23 человек, представлены 23 личных медицинских книжек;

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Отделка помещений стены - акриловая краска светлых тонов, напольное покрытие – линолеум, двп.

Нарушения требований санитарных правил выявленных во время проверки указаны по номерам помещений, согласно техническому паспорту.

1-ый этаж: помещение № 4 (каб.1 - химия), помещение № 5 (лаборантская к кабинету химии); помещение № 2 (каб.2- физика), помещение № 1 (лаборантская кабинета физики); помещение № 6 (каб.17); помещение № 8 (раздевалка);

2-ой этаж: помещение № 16 (каб.8); помещение № 17 (каб.7); помещение № 18 (каб.6); помещение № 2 (каб.4); помещение № 1 (каб.5);

3-их этаж: помещение №7 (каб.14); помещение № 14 (каб.12); помещение № 17 (каб.10); помещение № 19 (каб.11);

В результате проверки выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. п. 1.4. не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность;

2. п. 2.4.3. для учащихся отсутствует необходимый комплект мебели, для подбора с учетом роста-возрастных показателей;

отсутствует маркировка на ученической мебели в кабинетах №№ 17, 2 (физика), 1 (химия), 5, 4, 10;

3. пп. 2.4.3., 2.4.9. в кабинете №14 используется мебель с тканевым покрытием, не позволяющая проведению качественной влажной обработке, моющими и дезинфицирующими средствами;

4. п. 2.4.12. помещение, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой;

5. п. 2.5.2. в раздевалке; кабинете № 1 (химия), – дефект напольного покрытия (линолеум разошелся по шву);

в лаборантской при кабинете химии – рваный дефект линолеума;

в коридоре (рекреации) на 1-ом этаже – рваные дефекты напольного покрытия, линолеум расходится по шву;

в подсобном помещении, для хранения уборочного инвентаря на 3-ем этаже – множественный дефект напольного покрытия (частично отсутствует, трещины, выбоины);

в коридоре при входе в туалет для мальчиков (на 2-ом этаже) – дефект потолочного покрытия (потолок из составных деревянных элементов, закрепленных двумя балками с отслоением покрасочного слоя);

6. п. 2.5.3. в кабинете № 1 (химия) – дефект настенного покрытия (признаки поражения грибком);

в лаборантской при кабинете химии – дефект настенного покрытия (трещины, признаки поражения грибком);

в туалетном помещении для мальчиков (на 2-ом этаже) – дефект настенного покрытия (трещины, отслоение)

на лестничном пролете 3-его этажа – дефект настенного покрытия (отслоение);

в подсобном помещении, для хранения уборочного инвентаря на 3-ем этаже – дефект настенного и потолочного покрытия (промочки);

7. пп. 2.5.3., 2.6.1. вдоль оконного проема кабинета № 1 (химия) проложены водопроводные трубы, с множественными следами ржавчины и протечками;

8. пп. 2.6.1., 2.6.5. в туалетных помещениях для мальчиков и девочек отсутствует горячая вода;

9. п. 2.6.6. не представлена товаросопроводительная документация, обеспечивающей прослеживаемость воды «Компанейская» (без товарно-транспортной накладной, без декларации о соответствии), а также полной информации о товаре (не представлена этикетка, без маркировки): о наименовании, составе, количестве, дате

изготовления, сроке годности, условиях хранения, об изготовителе, рекомендации, показателях пищевой ценности, о наличии ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

запас чистой посуды (в школе используются одноразовые стаканы) недостаточный, исходят из численности обучающихся;

10. п. 2.8.3. в кабинете № 17, в туалете для мальчиков на 2-ом этаже, стеклополотно с дефектом (трещина); в кабинете № 7 – стеклополотно (при застеклении верхней части внутренней стены кабинета) с дефектом (трещины)

11. п. 2.11.6. обнаружена емкость, с обезличенной жидкостью, со слов завхоза в данной емкости находится дезинфицирующее средство, документы на которые не были представлены;

12. п. 3.4.7. кабинеты №№ 5,10,14 оборудованы не учебной мебелью (стульями), сертификаты и документы на данную мебель не представлены;

13. п. 3.4.8. в кабинетах №№ 1 (химия), 2 (физика), демонстрационные столы не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола; В лаборантской при кабинета № 1 (химия) отсутствует вытяжной шкаф; в кабинете № 1 (химии) вытяжной шкаф в нерабочем состоянии;

14. п. 3.4.13. кабинеты №№ 1 (химия), 2 (физика), № 9 (биология) не обеспечены горячим водоснабжением;

15. п. 3.4.16. Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью составляет менее 30 минут;

В школе отсутствует большая перемена (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут;

16. п. 3.4.19. лист здоровья ведется и заполняется не в полном объеме, а именно отсутствует информация о группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

17. п. 8.4.3. при организации питьевого режима через установку с дозированным розливом воды, не обеспечено достаточное количество одноразовой посуды из расчета количества обучающихся (списочному составу); не представлены документы на одноразовую посуду (пластиковые стаканы) подтверждающие их качество и безопасность;

В ходе проведения проверки устранены следующие замечания:

1. переформили санитарно эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 76.01.11.000.М.000075.01.21 от 29.01.2021г. (п. 1.4.);

2. обеспечили маркировку на ученической мебели в кабинетах (п. 2.4.3.);

3. произвели замену ученической мебели (стульев) с тканевым покрытием на стулья из кожзама, документы, подтверждающие, что данная мебель ученическая – не были представлены (пп. 2.4.3., 2.4.9.);

4. в кабинете № 7 устранили дефект стеклополотка - выполнили застекление верхней части стены (п. 2.8.3.);

5. обеспечили детей необходимым запасом одноразовой посуды (пластиковые стаканы) В школе обеспечили большую перемену после 3 урока продолжительностью 30 минут, для первой смены обучающихся, Для второй смены обучающихся в понедельник большая перемена продолжительностью 30 минут для 8(2), 9(1), 10(1)– после 4; Заключили договор на поставку бутилированной воды (п. 2.6.6.);

6. обеспечили продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью для обучающихся не менее 30 мин (п. 3.4.16.);

7. обеспечили ведения и заполнение листа здоровья в соответствии с требованиями санитарного законодательства (п. 3.4.19.);


Выявлены нарушения:

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - директор *Меньшакова Ольга Сергеевна*.

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - завхоз по 4 разряду ЕТС **Ступина Ирина Владимировна**.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Кочешкова Е.С.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



О.С. Меньшакова

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Кочешкова Е.С.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы: Протоколы лабораторных исследований: № 805 от 22.01.2021г. (вх. № 351 от 08.02.2021г.), №№ 29/ф, 30/ф от 22.01.2021г., (вх. № 335 от 08.0.2021г.); Предписание № 27 от 17.01.2021г.


Подписи лиц, проводивших проверку:



Кочешкова Е.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«17» февраля 2021 г.
Дата



Подпись

Меньшакова Ольга Сергеевна
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Кочешкова Е.С.