



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Ярославлю.

ул. Бабича, 12, г. Ярославль, 150064

Телефон: (4852) 56-11-58.

e-mail:ondgorod@mail.ru

01.03.2019 № 507-2-4

от \_\_\_\_\_

Директору ОСШ № 96

О.С. Меньшаковой

ул. Стачек, д. 57  
г.Ярославль, 150002

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 01 » марта 2019 г.

г. Ярославль, ул. Бабича, 12

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морев Алексей Николаевич рассмотрел постановление N 26 от « 01 » марта 2019г. на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 96» (далее – ОСШ № 96); юридический адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57, ОГРН 1027600791173, ИНН 7605014192, КПП 760401001.

Законный представитель юридического лица: директор Меньшакова Ольга Сергеевна, действующий(ая) на основании Устава

**Установил:**

В период с 10:00 22.01.2019 года по 14:00 18.02.2019 года в здании ОСШ № 96, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57 на основании распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору от 09.01.2019 года № 2проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой, нарушило требования ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.), Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят Государственной думой 04.07.2008г; норм пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003г. №315),

**а именно:**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. | п. 4 НПБ 110-03; прил. А СП 5.13130.2009 |
|----|---|--|

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

**Вам необходимо:**

1. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

