

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Открытая (сменная) школа № 96»
ул. Стачек, дом 57, г. Ярославль, 150002
Тел/факс 32-73-95
ОКПО 21665873, ОГРН 1027600791173
ИНН 7605014192, КПП 760401001
«27» февраля 2018 г.
№ 44

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Ярославлю
Лебедеву А. А.

Отчет
об исполнении предписания
от 31.01.2018 г. № 4/1/1
об устранении выявленных нарушений

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в муниципальном общеобразовательном учреждении «Открытая (сменная) школа № 96» г. Ярославля были проведены следующие мероприятия:

1. направлено обращение директору департамента образования мэрии города Ярославля Ивановой Е. А. для выделения дополнительных ассигнований на оборудование чердачного помещения автоматической установкой пожарной сигнализации (согласно статье 2.38 Федерального закона от 21.12.94 г. № 96-ФЗ «О пожарной безопасности: п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

Копия обращения прилагается.

1. расстояние между потолком и строительными конструкциями (подвесным потолком) в помещении школьного музея не более 0,4 м, поэтому нет необходимости устанавливать дымовые пожарные извещатели в отсеке потолка (согласно статье 2.38 Федерального закона от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности: НПБ 88-2001* п. 12.20).
2. направлено обращение директору департамента образования мэрии города Ярославля Ивановой Е. А. для выделения дополнительных ассигнований на приобретение и установку противопожарной двери 2-го типа (EI-30) на чердак (согласно статье 2.38 Федерального закона от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности: п. 8.4* СНИП 21-01-97*).

Копия обращения прилагается.

3. программа пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану, находится на согласовании в государственной инспекции по пожарному надзору (согласно статье 2.38 Федерального закона от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности: п. 3 ППР в РФ: п. 53 Приказа МЧС РФ № 646 от 12.12.2007 г.)

И. о. директора ОСШ № 96

МП



(подпись)

О. В. Копейна

(расшифровка подписи)